



# Departamento de Bomberos de la Ciudad de Stockton

*La Prevencion de Incendios Salva Vidas!!*

**Instrucciones:** Camine por su casa con esta pagina y conteste las preguntas marcando "si" o "no" en la columna apropiada.

	SI	NO	CONDICION
1..			Esta claramente visible su domicilio, y estan los numeros pintados con pintura resaltante, y cuando menos a tres pulgadas de tamano?
2.			Ha limpiado su chimenea ultimamente, y tiene un atrapador de chispas?
3.			Estan los botes de basura cuando menos a cinco pies de distancia de su casa?
4.			Son de metal los cestos de basura que usa para las cenizas de cigarro y/o de chimenea, y estan fuera de su casa?
5.			Tiene el numero de emergencia del Departamento de Bomberos (9-1-1) en el telefono o cerca del telefono? Sabria en cuales emergencias hablarle a los bomberos?
6.			Estan libres de obstrucciones todos sus corredores, pasillos, puertas, escalones, Y cualquier otra salida de su casa?
7.			Son accesibles las cajas de instalacion electricas y estas marcados con zona de servicio cada interruptor de circuito o fusible?
8.			Se mueven facilmente todos los interruptores electricos automaticos. (No estan pegados en la posicion prendida "on"?)
9.			Tienen tapaderas todos los apagadores y enchufes electricos?
10.			Si usa un adaptador con enchufes multiples, esta equipado con interruptor automatico?
11.			Ha reemplazado los extensiones electricas que requieren alambrado permanente?
12.			Ha reemplazado los cables electricos que estan viejos, desgastados, o pegados con cinta electrica?
13.			Esta limpio alrededor de la llave exterior del gas? Es visible y accesible facilmente?
14.			Limpia su calenton y aire acondicionado regularmente, cambia los filtros cuando es necesario?
15.			Estan sus articulos combustibles (papel, trapos, cajas, etc.) Cuando menos a 4 pies de distancia de calentones, chimeneas, hornos, estufas o cualquier otro artefacto de gas?

	SI	NO	CONDICION
16.			Recoge y tira papeles y basura alrededor de su casa con regularidad?
17.			Tiene un extinguidor en su casa? Se recomienda un tomano minimo y clasificado 2A:10BC.
18.			Estan sus extinguidores a la vista, accesibles, y cerca de una salida?
19.			Tiene detectores de humo? Recomendamos uno en cada recamara, en los pasillos y si tiene casa de dos pisos, pongalo en el techo del piso mas alto despues de subir las escoleres. Las baterias se tienen que cambiar una vez al ano.
20.			Si su casa es de dos pisos o mas, tiene una escalera de escape?
21.			Tiene sus productos de limpieza guardados adecuadamente y fuera del alcance de sus ninos? (Si ocurre una ingestion llame al Centro de Control de Venenos 1-800-342-9293 y al Departamento de Bomberos, 9-1-1)
22.			Tiene sus medicinas guardadas en un lugar seguro y fuera del alcance de sus ninos?
23.			Funcionan correctamente todas sus puertas y ventanas?
24.			Si tiene una toma de agua para incendios (hydrante) afuera de su casa, lo mantiene libre de plantas, pasto y de carros estacionados?
25.			Guarda gasolina y otros liquidos flamables en recipientes sellados y aprovados para ese uso?
26.			Guarda sus recipientes de gasolina y otros productos flamables afuera de su casa?
27.			Ha eliminado de su hogar productos quimicos peligrosos de una manera apropiada? (Si quiere informacion para como hacerlo llame al telefono 1-800-449-4840).
28.			Estan limpios y funcionan bien todos sus artefactos electricos o de gas?
29.			Tiene un plan de evacuacion en caso de un incendio? Tienen un lugar donde reunirse afuera de su casa? Practica este plan con frecuencia.
30.			Si tiene alberca, esta protegida con una barda para que sus ninos no puedan entrar sin la supervicion de un adulto?

Si contesto "No" a una o mas preguntas, su casa puede correr un riesgo de seguridad. Estas condiciones tienen que ser corregidas inmediatamente.

Si le podemos ayudar en la auto inspeccion de su hogar, llamenos al telefono 937-8271. Estamos para servirles de Lunes a Viernes de 8 a 5 de la tarde.